

Отдел надзорной деятельности по муниципальному образованию Ямальский район

(Наименование территориального отдела(отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа МЧС России - органа, специально уполномоченного решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора)

«_5_» февраля 2015г.

Регистрационный № 71168910-ТО-00165

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Салемальский детский сад «Золотая рыбка»; назначение: образовательная деятельность.

(Указывается организационно-правовая форма юридического лица, функциональное назначение, полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) записи о государственной регистрации юридического лица: 1028900510759

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 8909001581

Место нахождения объекта защиты: Ямало-Ненецкий АО, Ямальский район, с. Салемал, ул. Гагарина, дом №12

(Указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты: 629709, РОССИЯ, Ямало-Ненецкий АО, Ямальский район, с. Салемал, ул. Гагарина, дом №12

E-mail: Salemal-detsad@yandex.ru; факс 8(34996) 2-32-43; тел. 8(34992) 2-31-48/2-30-15, 2-30-17

№ пп.	Наименование раздела.
1	2
I	<p><u>Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты.</u></p> <p>Расчет пожарного риска на объекте не проводится. В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах.</p> <p>Здание детского сада двухэтажное, год постройки 2013 Стены и перегородки гипсоплитка и пенобетон: Крыша – кровля, металлочерепица. Полы – бетонные, линолеум, плитка. Площадь 1981,7 м², объем 25248,0 м³. Здание обеспечено 11 эвакуационными выходами с учетом количества эвакуируемых людей и соответствуют требованиям норм пожарной безопасности. Обеспечено беспрепятственное движение людей по путям эвакуации и через эвакуационные выходы. В здании МБДОУ ДС «Золотая рыбка» применяются основные строительные конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности и строительные материалы с показателями пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости здания и классу их конструктивной пожарной опасности. К зданию имеется подъезд со всех сторон. Расстояния до соседних зданий соблюдены в соответствии требований ст. 69 ФЗ РФ №123-ФЗ.</p> <p>Складские помещения находятся отдельно от основного здания. Помещение электрощитовой отделено от здания.</p>

№ пп.	Наименование раздела.
1	2
	<p>Пожарная нагрузка в здании представляет собой: мебель, оборудование, инвентарь, выполнены из негорючих материалов.</p> <p>В целях снижения и поддержания уровня пожарного риска пожарная безопасность Салемальского детского сада обеспечивается выполнением организационно-технических мероприятий, в том числе внедрением систем предотвращения пожара и противопожарной защиты, а также принятием мер по социальной защите работников. В целях реализации мер пожарной безопасности и готовности персонала к действиям в случае возникновения пожара в детском саду разработаны и осуществляются следующие организационно-технические мероприятия.</p> <p>Издан приказ об обеспечении пожарной безопасности в детском саду, которым назначены ответственные лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> – за пожарную безопасность; – за техническое состояние и комплектность средств пожаротушения; – за организацию и проведения инструктажей по пожарной безопасности; <p>Разработаны инструкция о мерах пожарной безопасности, устанавливающая основные требования пожарной безопасности с учетом специфики пожарной опасности здания, а также инструкция для воспитанников детского сада.</p> <p>Инструктажи о мерах пожарной безопасности проводятся не менее одного раза в полугодие, и по мере необходимости проверка знаний противопожарного режима у работников учреждения проводится ежегодно.</p> <p>Разработан порядок, определяющий действия персонала по обеспечению быстрой эвакуации воспитанников. Не реже одного раза в полугодие проводятся практические тренировки по эвакуации (п.16 ППБ 01-03)</p> <p>С воспитанниками организованы беседы по изучению правил пожарной безопасности.</p> <p>В здании разработаны и вывешены на видных местах планы эвакуации людей в случае возникновения пожара.</p> <p>Двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности - п.6.17 СНиП 21-01-97*).</p> <p>Двери коридоров, тамбуров оборудованы уплотнениями в притворах и устройствами для самозакрывания.</p> <p>В период пребывания людей в зданиях двери эвакуационных выходов запираются только изнутри с помощью легко открывающихся (без ключей) запоров (задвижек, и т. д.).</p> <p>Осуществляется контроль за содержанием эвакуационных проходов, коридоров, тамбуров и выходов, чтобы они не загромождались какими-либо предметами или оборудованием.</p> <p>В коридорах, вестибюлях, холлах и дверях эвакуационных выходов имеются предписывающие и указательные знаки безопасности.</p> <p>По окончании пребывания детей в здании ДООУ, сотрудники, сторожа-вахтёры осматривают помещения, обесточивая электросеть и закрывая помещения.</p> <p>Двери чердачного помещения закрыты на замок. На дверях указанных помещений имеется информация о месте хранения ключей. Окна чердака постоянно закрыты.</p> <p>На случай отключения электроэнергии имеются электрические фонари для каждого работника дежурного персонала (п.55 ППБ 01-03).</p> <p>Курение на территории и в помещениях учреждения, не разрешается</p> <p>Здание оборудовано первичными средствами пожаротушения по нормам в соответствии с приложением 3 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03). . Учет их ведется в специальном журнале. Содержание первичных средств пожаротушения соответствует предъявляемым требованиям, огнетушители промаркированы, на них заведены паспорта, заведён журнал учёта наличия, проверки и состояния первичных средств пожаротушения.</p>

№ пп.	Наименование раздела.
1	2
	<p>В помещениях предусмотрена система автоматической пожарной сигнализации (АПС), которая позволяет своевременно выявить возникновение пожара. Приемно-контрольный прибор пожарной сигнализации установлен в помещении охраны. Электроснабжение электроприемников систем пожарной сигнализации предусмотрено по первой категории надежности.</p> <p>Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово - предупредительному ремонту (ТО и ППР) систем противопожарной защиты проводятся в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей и сроками проведения регламентных работ. Работы по ТО и ППР на договорной основе выполняются специализированной организацией, имеющей лицензию.</p> <p>Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре установлена 2-го типа: свето - звуковые оповещатели в коридорах и эвакуационные световые указатели «Выход» над дверными проемами.</p> <p>В здании имеется система видеонаблюдения с установкой камер в коридорах 1-го этажа.</p> <p>Не менее одного раза в три года проводится замер сопротивления изоляции внутренней электропроводки.</p> <p>Имеется внутренний противопожарный водопровод (1х2,5л/с - п.4.1.1 СП 10. 13130.2009) Пожарные краны оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. Внутренние пожарные краны периодически подвергаются техническому обслуживанию и проверяются на работоспособность путем гидротестера для проверки давления в пожарных кранах и пожарных гидрантах, в летний период путём спуска воды. О результатах технического обслуживания и проверок ведётся запись в тетрадях. Два раза в год проводится проверка рукавов и перекатка их «на ребро».</p> <p>На расстоянии 15 м от здания размещен один пожарный водоем 150 м³, который обеспечивает требуемый расход воды на наружное пожаротушение (п.5.2 СП 8.13130.2009). Водоем содержится в исправном состоянии, регулярно проверяется наличие в нём воды. У водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним установлены соответствующие указатели, выполненные с использованием светоотражающих покрытий.</p> <p>Для ликвидации пожара в здании имеется план пожаротушения, утверждён заведующей МБДОУ «Золотая рыбка».</p> <p>Пожарная безопасность объекта считается обеспеченной, так как пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных ФЗ РФ №123-ФЗ.</p> <p>Система коллективной защиты людей в МБДОУ ДС «Золотая рыбка» соответствует требованиям, предъявляемым к зданиям функционального назначения ФЗ РФ №123 -ФЗ 4. и обеспечивает их безопасность в течение всего времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону.</p> <p>Правила применения на территории учреждения открытого огня, проезда транспорта, допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ устанавливаются инструкциями о мерах пожарной безопасности.</p> <p>Обслуживающий персонал прошел специальное обучение мерам пожарной безопасности по программе пожарно-технического минимума.</p>
II	<p><u>Организация учебно-воспитательного процесса</u></p> <p>В МБДОУ ДС «Золотая рыбка» с. Салемал, Ямальского района, в настоящее время воспитывается 85детей, работает в одну смену по 5-дневной неделе. Продолжительность рабочего времени 12 часов.</p> <p><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара.</u></p> <p>(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования**)</p> <p>В связи с выполнением нормативных требований по пожарной безопасности и отсутствием</p>

№ пп.	Наименование раздела.
1	2
	<p>арендных отношений возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически исключен.</p> <p>Возможный ущерб здоровью, имуществу третьих лиц в результате пожара, исходя из собственной оценки, составляет сумму 1000000(один миллион) рублей</p>
III	<p>Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты:</p> <p>На объекте обеспечено выполнение всех требований федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых предусмотрено для противопожарной защиты зданий данного класса функциональной пожарной опасности, в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 2. СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы». 3. СП 2.13130.2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты». 4. СН 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». 5. СП 4.13130.2009 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты». 6. СН 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические». 7. СП 6.13130.2009 «Электрооборудование». 8. СН 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 9. СН 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения». 10. СП 9.13130.2009 «Огнетушители». 11. СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод». 12. СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения». 13. СНиП 21- 01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 14. ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования». 15. СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»; 16. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». 17. СНиП 2.04.02-85* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 18. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 19. СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» 20. СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения». 21. СНиП II-26-76* «Кровли». 22. СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». 23. НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования». 24. НПБ110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». 25. НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; 26. ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». 27. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 28. СО-153-34.21.122-2003. «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций». 29. ПУЭ. «Правила устройства электроустановок». Изд. 6. 1998. (Главы 7.1, 7.2 приведены в

№ пп.	Наименование раздела.
1	2
	редакции седьмого издания (1999 г.), главы 7.5, 7.6, 7.10 приведены в редакции седьмого издания (2002 г.).

Настоящую декларацию разработала
Заведующая МБДОУ «Салемальский детский сад «Золотая рыбка»
Т.П. Соколова